

Российская Федерация
Ханты – Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область)
Муниципальное образование Октябрьский район
Управление образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек»
(МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»)
628 109, улица Лесная, 36, с. Перегрёбное, Октябрьский район, Тюменская область, ХМАО – Югра
тел. 8 (34678) 38 637, факс 8 (34678) 38 643, 38 747; e-mail: alcvet-ds@oktregion.ru
официальный сайт: www.alcvet-ds.86.i-schools.ru
ОКПО 57421193 ОГРН 1038600200033 ИНН 8614005936 КПП 861401001

17.11.2017 № 921

Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Ханты-
мансийскому автономному округу-Югре в
г. Нягани и Октябрьском районе

Главному Государственному санитарному
врачу по г. Нягани и Октябрьскому району
К.В. Шахназарову

**Ответ на Представление 14.02.2017 № 40
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований**

Направляем Ваш адрес информацию об исполнении Предписания № 40 от 14.02.2017
об устранении выявленных нарушений санитарных правил со сроком исполнения 04.12.2017
г.

№ п/п	Содержание мероприятия	Сведения об исполнении
1.	Провести мероприятия по доведению параметров микроклимата в холодный период по влажности воздуха в помещениях учреждения предъявляемым гигиеническим требованиям, в игровых комнатах групп «Солнышко», «Звездочки», раздевалке гр. «Звездочки» – по температуре воздуха.	Исполнено. Установлены увлажнители воздуха. 28.09.2017 года проведены контрольные измерения микроклимата аккредитованным испытательным лабораторным центром в городе Нягань и Октябрьском районе (протокол № 891 Ф от 06.10.2017).
2.	Провести ревизию системы искусственного освещения, довести показатели уровня коэффициента пульсации освещённости до соответствующих норм предъявляемым гигиеническим требованиям, установленным в таблице 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	Исполнено. Заменены светильники с люминесцентными лампами на светильники со светодиодными лампами. 28.09.2017 года проведены

	«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».	контрольные измерения искусственной освещенности аккредитованным испытательным лабораторным центром в городе Нягань и Октябрьском районе (протокол № 891 Ф от 06.10.2017).
3.	В прачечной в стиральном отделении провести ремонт с восстановлением отделочной плитки на полу местами.	Исполнено
4.	В помещениях корпуса по ул.Рыбников 21 провести ремонт полов, выровнять напольное покрытие, заменить линолеумное покрытие с трещинами, плотно подогнать под плинтуса.	Исполнено
5.	На игровых площадках здания по ул.Лесной и Строителей при организации прогулок обеспечить соблюдение принципа групповой изоляции, игровые площадки групп по ул.Лесной и по ул.Строителей оборудовать теновыми навесами для защиты детей от солнца и осадков индивидуально для каждой группы.	1. По ул.Строителей - исполнено. 2. По ул.Лесная - частично (изготовлены 2 веранды)
6.	После замены песка в летний период своевременно проводить лабораторные исследования песка, в том числе, на радиологические показатели.	Исполнено. Протокол лабораторных исследований почвы на радиологические показания № 9910 от 24.07.2017 (аккредитованный испытательный лабораторный центр в городе Нягань и Октябрьском районе). По результатам лабораторного контроля почва по радиологическим показаниям соответствует СанПиН 2.1.7.1287-03
7.	Проводить одномоментное обследование детей на контагиозные гельминты один раз в год.	Исполнено.
8.	В группе «Капитошка», ул.Строителей 1Б в игровой комнате заменить столы с выщербленной поверхностью.	Исполнено.
9.	В раздевальных (или отдельных помещениях) обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей.	Исполнено.
10.	При составлении режима дня обеспечить соблюдение гигиенических требований в т.ч. по продолжительности дневного сна, самостоятельной деятельности детей.	Исполнено.
11.	Обеспечить соблюдение объема образовательной	Исполнено.

	нагрузки в сетке занятий.	
12.	На пищеблоке по ул.Лесная 36 оборудовать отдельное помещение для мытья кухонного инвентаря.	Исполнено.
13.	В мясо-рыбном цехе на пищеблоке по ул.Лесная 36 не допускать обработку производственного инвентаря в ваннах для обработки сырья, установить отдельные моечные ванны, в овощном цехе установить дополнительную производственную ванну.	Исполнено.
14.	На пищеблоке по ул.Лесная 36 приобрести инвентарь для обработки шкафа хлеба.	Исполнено.
15.	В горячем цехе пищеблока по ул.Лесная 36 установить дополнительный производственный стол для теста.	Исполнено.
16.	Для измерения температуры воды в моечных ваннах кухонного инвентаря на пищеблоке по ул.Лесная 36 приобрести термометры для измерения температуры воды с градуировкой до 65-70 °С	Исполнено.
17.	В складском помещении на пищеблоке по ул.Лесная 36 заменить (отремонтировать) выщербленные деревянные стеллажи под сыпучую продукцию. Заменить (демонтировать) выщербленные навесные шкафы в горячем цехе пищеблока.	Исполнено.
18.	Проводить ежедневно входной контроль поступающих продуктов с отметкой в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов.	Исполнено.
19.	В группе «Светлячки» (ул.Рыбников 21) усилить контроль за режимом мытья столовой посуды.	Исполнено.
20.	Обеспечить соблюдение режима приготовления дезинфицирующих растворов.	Исполнено.
21.	Перспективное меню составлять с учетом гигиенических требований.	Исполнено.
22.	Провести ревизию системы доочистки водопроводной воды на пищеблоке (горячий цех) по ул.Строителей 1 и на пищеблоке (мясной цех) по ул.Лесная 36.	Исполнено. Установлена система доочистки питьевой воды. Проведен отбор пробы аккредитованным испытательным лабораторным центром в городе Нягань и Октябрьском районе (Протоколы №№ 6786, 6785 от 29.09.2017). По результатам лабораторного контроля, питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
23.	Проводить ежегодно контроль за эффективностью	Исполнено.

	работы вентиляционных систем специальными организациями с предоставлением соответствующего документа.	
24.	В процедурном кабинете медицинского блока установить раковину для мытья рук.	Исполнено.

Заведующий МБДОУ
«ДСОВ «Аленький цветочек»



С.Н.Куделькина

С.Н. Куделькина
8(34678) 38 637, факс 8(34678) 38 747
мобильный 8 922 417 63 65